



Dicke Luft im Klassenraum – richtig Heizen und Lüften

Checkliste Jahresprojekt Schuljahr 2017/18

Heizen


Thermostatventile maximal einstellen auf:

- ✓ in Klassen-, Fach- und Büroräumen Stufe 3 (20 bis 22°C)
- ✓ in Toiletten, Treppenhäusern und Fluren Stufe 2 (16 bis 18°C)
- ✓ beim Stoßlüften ❄️
- ✓ Heizkörper nicht zustellen mit Bänken, Schränken oder Gepäck und Kleidung


Lüften

- ✓ In den Pausen Stoß- oder Querlüften für max. 5 Minuten!
- ✓ KEINE Kipplüftung während der Heizperiode!
- ✓ Wenn nicht mehr geheizt wird, ist Kipplüftung in Ordnung.


Richtiges Lüften während der Heizperiode:



Kipplüftung



Stoßlüftung



Querlüftung



Stand: April 2018